



ООО «Красная Гвардия»
309910, Белгородская обл., Красногвардейский
р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское
поселение) площадка цементного комбината.

www: <https://kg31.ru> | e-mail: info@kg31.ru | тел.: +7 (4722) 36 63 31

Паспорт качества № 23032901 от 29.03.2023

Продукция: Кирпич керамический пустотелый Neo 0,9НФ
лицевой М200 2,3 1,4 250x85x88 480шт.

Серия: 23032901
Нормативный документ: ГОСТ 530-2012
Условное обозначение: КР-л-пу 250x85x88/0,9/200/100/ГОСТ 530-2012
Дата изготовления: 29.03.2023
Количество шт. в серии: 83 040

Основные характеристики:

№ п/п	Наименование	Норма	Фактическое значение
1	Масса кирпича, кг	Не нормируется	2,3
2	Водопоглощение, %	Не менее 6	8,5
3	Класс средней плотности	При средней плотности 1210-1400 кг/м ³	1,4
4	Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности св.0,36 до 0,46 Вт/м°С	св.0,36 до 0,46 (условно-эффективные)
5	Марка по морозостойкости	Не ниже 50 циклов	F100
6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	не более 370 Бк/кг	110+/-10 Бк/кг
7	Марка по прочности	-	M200
8	Способ изготовления изделий	-	Пластическое формование
9	Пустотность	-	38

Заключение ОТК:

Кирпич керамический пустотелый Neo 0,9НФ
лицевой М200 2,3 1,4 250x85x88 480шт. серии 23032901
соответствует ГОСТ 530-2012

Контрольный мастер _____