



ООО «Красная Гвардия»
309910, Белгородская обл., Красногвардейский
р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское
поселение) площадка цементного комбината.

www: <https://kg31.ru> | e-mail: info@kg31.ru | тел.: +7 (4722) 36 63 31

Паспорт качества № 23032301 от 23.03.2023

Продукция: Кирпич керамический пустотелый Flash Аккорд 0,7НФ
лицевой М175 CORAL 1,8 1,4 250x85x65 672шт.

Серия: 23032301
Нормативный документ: ГОСТ 530-2012
Условное обозначение: КР-л-пу 250x85x65/0,7/175/100/ГОСТ 530-2012
Дата изготовления: 23.03.2023
Количество шт. в серии: 181 440

Основные характеристики:

| № п/п | Наименование | Норма | Фактическое значение |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 1 | Масса кирпича, кг | Не нормируется | 1,8 |
| 2 | Водопоглощение, % | Не менее 6 | 8.4 |
| 3 | Класс средней плотности | При средней плотности 1210-1400 кг/м ³ | 1,4 |
| 4 | Группа по теплотехнической эффективности | Коэффициент теплопроводности св.0,36 до 0,46 Вт/м°С | св.0,36 до 0,46 (условно-эффективные) |
| 5 | Марка по морозостойкости | Не ниже 50 циклов | F100 |
| 6 | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф | не более 370 Бк/кг | 110+/-10 Бк/кг |
| 7 | Марка по прочности | - | M175 |
| 8 | Способ изготовления изделий | - | Пластическое формование |
| 9 | Пустотность | - | 35 |

Заключение ОТК:

Кирпич керамический пустотелый Flash Аккорд 0,7НФ
лицевой М175 CORAL 1,8 1,4 250x85x65 672шт. серии 23032301
соответствует ГОСТ 530-2012

Контрольный мастер _____