



## ООО «Красная Гвардия»

309910, Белгородская обл., Красногвардейский  
р-н, п. Бириуч, (Коломыцевское сельское  
поселение) площадка цементного комбината.

www: <https://kg31.ru> | e-mail: [info@kg31.ru](mailto:info@kg31.ru) | тел.: +7 (4722) 36 63 31

### Паспорт качества № 23032601 от 26.03.2023

Продукция: Кирпич керамический пустотелый Flash Latte Premium 0,9НФ  
лицевой М175 2,3 1,4 250x85x88 480шт.

Серия: 23032601  
Нормативный документ: ГОСТ 530-2012  
Условное обозначение: КР-л-пу 250x85x88/0,9/175/100/ГОСТ 530-2012  
Дата изготовления: 26.03.2023  
Количество шт. в серии: 27 360

#### Основные характеристики:

| № п/п | Наименование  | Норма   | Фактическое значение                  |
|-------|---|---|---------------------------------------|
| 1     | Масса кирпича, кг   | Не нормируется                                      | 2,3                                   |
| 2     | Водопоглощение, %   | Не менее 6  | 8.6                                   |
| 3     | Класс средней плотности   | При средней плотности 1210-1400 кг/м <sup>3</sup>   | 1,4                                   |
| 4     | Группа по теплотехнической эффективности                        | Коэффициент теплопроводности св.0,36 до 0,46 Вт/м°С | св.0,36 до 0,46 (условно-эффективные) |
| 5     | Марка по морозостойкости  | Не ниже 50 циклов                                   | F100                                  |
| 6     | Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф | не более 370 Бк/кг                                  | 110+/-10 Бк/кг                        |
| 7     | Марка по прочности  | -   | М175                                  |
| 8     | Способ изготовления изделий                                     | -   | Пластическое формование               |
| 9     | Пустотность   | -   | 38                                    |

#### Заключение ОТК:

Кирпич керамический пустотелый Flash Latte Premium 0,9НФ  
лицевой М175 2,3 1,4 250x85x88 480шт. серии 23032601  
соответствует ГОСТ 530-2012

Контрольный мастер \_\_\_\_\_