



ООО «Красная Гвардия»
309910, Белгородская обл., Красногвардейский
р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское
поселение) площадка цементного комбината.

www: <https://kg31.ru> | e-mail: info@kg31.ru | тел.: +7 (4722) 36 63 31

Паспорт качества № 23042901 от 29.04.2023

Продукция: Кирпич керамический пустотелый Белый 0,7НФ
лицевой М175 1,6 1,2 250x85x65 672шт.

Серия: 23042901
Нормативный документ: ГОСТ 530-2012
Условное обозначение: КР-л-пу 250x85x65/0,7/175/100/ГОСТ 530-2012
Дата изготовления: 29.04.2023
Количество шт. в серии: 87 264

Основные характеристики:

№ п/п	Наименование	Норма	Фактическое значение
1	Масса кирпича, кг	Не нормируется	1,6
2	Водопоглощение, %	Не менее 6	14,8
3	Класс средней плотности	При средней плотности 1010-1200 кг/м ³	1,2
4	Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности св.0,24 до 0,36 Вт/м°С	св.0,24 до 0,36 (эффективные)
5	Марка по морозостойкости	Не ниже 50 циклов	F100
6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	не более 370 Бк/кг	134+/-11 Бк/кг
7	Марка по прочности	-	M175
8	Способ изготовления изделий	-	Пластическое формование
9	Пустотность	-	37

Заключение ОТК:

Кирпич керамический пустотелый Белый 0,7НФ
лицевой М175 1,6 1,2 250x85x65 672шт. серии 23042901
соответствует ГОСТ 530-2012

Контрольный мастер _____