



ООО «Красная Гвардия»
309910, Белгородская обл., Красногвардейский
р-н, п. Бирюч, (Коломыцевское сельское
поселение) площадка цементного комбината.

www: <https://kg31.ru> | e-mail: info@kg31.ru | тел.: +7 (4722) 36 63 31

Паспорт качества № 23051501 от 15.05.2023

Продукция: Кирпич керамический пустотелый White Premium 1НФ
лицевой М150 2,3 1,2 250x120x65 480шт.

Серия: 23051501
Нормативный документ: ГОСТ 530-2012
Условное обозначение: КР-л-пу 250x120x65/1/150/100/ГОСТ 530-2012
Дата изготовления: 15.05.2023
Количество шт. в серии: 141 600

Основные характеристики:

№ п/п	Наименование	Норма	Фактическое значение
1	Масса кирпича, кг	Не нормируется	2,3
2	Водопоглощение, %	Не менее 6	15,4
3	Класс средней плотности	При средней плотности 1010-1200 кг/м ³	1,2
4	Группа по теплотехнической эффективности	Коэффициент теплопроводности св.0,24 до 0,36 Вт/м°С	св.0,24 до 0,36 (эффективные)
5	Марка по морозостойкости	Не ниже 50 циклов	F100
6	Удельная эффективная активность естественных радионуклидов Аэфф	не более 370 Бк/кг	134+/-11 Бк/кг
7	Марка по прочности	-	M150
8	Способ изготовления изделий	-	Пластическое формование
9	Пустотность	-	36

Заключение ОТК:

Кирпич керамический пустотелый White Premium 1НФ
лицевой М150 2,3 1,2 250x120x65 480шт. серии 23051501
соответствует ГОСТ 530-2012

Контрольный мастер _____